



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU**

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36

tel/fax. (81) 884-36-73

e-mail: psse.krasnik@sanepid.gov.pl,

http://www.gov.pl/web/psse-krasnik

ONS.HK. 903.1.19.2024

Kraśnik, dnia **16 WRZ. 2024**

**URZĄD MIEJSKI
W ANNOPOLU**

Wpł. 19-09-2024

L.dz.

6404

**Gmina Annopol
ul. Rynek 1
23-235 Annopol**

Działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 06.09.2024r. **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Anielin, gm. Annopol** z następujących punktów zgodności:

- sieć: Anielin 80, posesja prywatna - sprawozdanie z badań Nr: L/0/07/2024/476/M/1 z dnia 11.09.2024r.

- sieć: Sucha Wólka 45, posesja prywatna - sprawozdanie z badań Nr: L/0/07/2024/476/FM/C/5 z dnia 11.09.2024r.

- do sieci: hydrofornia Anielin-sprawozdanie z badań Nr: L/0/07/2024/476/FM/C/6 z dnia 11.09.2024r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku
s t w i e r d z a
przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Anielin, gm. Annopol**

U z a s a d n i e n i e:

wyniki badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Anielin, gm. Annopol wykazały, iż spełnia ona wymagania przywołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w załączniku Nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 w zakresie wymagań mikrobiologicznych oraz załączniku Nr 1 część C tabela nr 2 w zakresie wymagań organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania prób wody zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium GBA Polska, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządził: P.J.
Sprawdził: K.S.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku**
dr inż. Joanna Sarzyńska