



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73
e-mail: psse.krasnik@sanepid.gov.pl,
<http://www.gov.pl/web/psse-krasnik>
ONS.HK.903.1.2.2024

Kraśnik, dnia 22. MAJ 2024

**URZĄD MIEJSKI
W ANNOPOLU**

Wpł. 2024 -05- 23

L.dz. 3917

Gmina Annopol
ul. Rynek 1
23-235 Annopol

OCENA JAKOŚCI WODY

Działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 16.05.2024r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Opoczka, gm. Annopol w następującym punkcie zgodności:

- do sieci: hydrofornia Opoczka – nr raportu: L/0/05/2024/137/FM/1 (chlor wolny 0,20mg Cl₂/dm³)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku
s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia poddawanej procesom uzdatniania (dezynfekcji) z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Opoczka, gm. Annopol

U z a s a d n i e n i e:

W dniu 09.05.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję administracyjną Nr HK.9012.7.1.10.2024, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Opoczka, gm. Annopol. Nakazał jednocześnie podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z przepisami. W dniu 09.05.2024r. właściciel wodociągu poinformował, iż mieszkańcy zaopatrywani przez przedmiotowy wodociąg będą mieli dostarczoną wodę dobrej jakości pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrowa, gm. Annopol. W dniu 16.05.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrana została próbka wody do badań z zawartością środka dezynfekcyjnego (hydrofornia). Sprawozdanie z badań nie wykazało przekroczeń, woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku Nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W związku z powyższym woda z przedmiotowego wodociągu może być dostarczana mieszkańcom.

Badanie prób wody zostało przeprowadzone w akredytowanym laboratorium GBA Polska sp. z o. o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku informuje, iż w przypadku uzdatniania wody przy pomocy podchlorynu sodu należy monitorować dawkę chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci i na sieci wodociągowej, a wartość na bieżąco wpisywać do rejestru chlorowania. Dopuszczalna zawartość chloru wolnego w sieci wodociągowej u konsumenta powinna być zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i nie przekraczać 0,3mg/l Cl₂.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekcja HŻŻ
3. a/a

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Sporządził: P.J.

Sprawdził: K.S.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

dr inż. Joanna Sarzyńska