

Brańsk, 28 sierpnia 2020 roku

Zamawiający:

Miasto Brańsk

ul. Rynek 8

17-120 Brańsk

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: GKM.271.2.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej: „ustawa PZP”), który stanowi:

„Art. 38.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.”

udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) wniesione w dniu 27 sierpnia 2020 r. w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1 o treści:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o większej mocy niż 285 W oraz, co za tym idzie zmianę mocy instalacji dla każdej instalacji lecz nie więcej niż do 50 kWp?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie paneli o większej mocy niż 285 W oraz co za tym idzie zmianę mocy instalacji, pod warunkiem, iż moc instalacji:

- na dach budynku Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku nie będzie mniejsza niż 43,32 kWp i nie może przekroczyć 50 kWp,
- teren Oczyszczalni ścieków w Brańsku nie będzie mniejsza niż 49,89 kWp i nie może przekroczyć 50 kWp,
- teren Hydroforni w Brańsku nie będzie mniejsza niż 49,87 kWp i nie może przekroczyć 50 kWp.

Pytanie nr 2 o treści:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego falownika o większej mocy dla każdej instalacji oddzielnie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jednego falownika.

Pytanie nr 3 o treści:

Proszę o informację jakie jest poszycie dachowe dla części obejmującej budowę instalacji na dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż dach budynku Zespołu Szkół w Brańsku pokryty jest blacho dachówką.

Pytanie nr 4 o treści:

Przyjmując średnią cenę za 1 kWp instalacji jako 4,5 tys. zł., łączny koszt wyniósłby ok. 1 400 000 zł. Jest to dość duża kwota. Prosimy o dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego (za poszczególne etapy budowy danych instalacji, np.: 30% po dostarczeniu sprzętu, 50% po wykonaniu montażu, 20% po podpisaniu protokołu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego, gdyż termin realizacji w/w inwestycji przewidziany jest do dnia 30 listopada 2020 r.

Pytanie nr 5 o treści:

Prosimy o rezygnację z zapisu dotyczącego pozostawienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach okresu rękojmi lub zmniejszenie tej wartości do 5%.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach okresu rękojmi.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Mając na uwadze, że stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający udziela przedmiotowych wyjaśnień niezwłocznie, tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, który upływa w dniu 09.09.2020 r., ustalony termin składania ofert nie ulega przesunięciu w związku z udzielonymi odpowiedziami. Termin ten upływa w dniu 09.09.2020r. o godzinie 10:00, a otwarcie ofert nastąpi 09.09.2020 r. o godzinie 10:15.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

.....
(podpis)