



Brańsk, dnia 01.12.2020 r.

GKM.271.3.2020

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy doprecyzowanie w jakiej technologii Zamawiający przewiduje wykonanie konstrukcji nawierzchni ulicy. Czy Inwestor oczekuje wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego czy z kostki brukowej oraz czy zakres powyższego zadania obejmuje ustawienie krawężników i wykonanie chodników

Odp. Zamawiający informuje, że zakres Zamówienia obejmuje: rozbiórkę krawężników, rozbiórkę nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz ponowne ich wykonanie. Zamawiający informuje, iż nawierzchnia winna być wykonana z betonu asfaltowego.

Konstrukcja nawierzchni:

- Warstwa odsączająca gr. 15 cm na całej powierzchni przebudowanej ulicy,
- Warstwa podbudowy gr. 25 cm – kruszywo łamane na całej powierzchni przebudowanej ulicy,
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
- Wyniesione skrzyżowania z kostki brukowej.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski