

ZP 271.1.2017

Informacja dla Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie**”

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2015 poz.2164) udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie:

1. W związku z brakiem w kosztorysie pozycji na temat montażu okien oraz brakiem rysunków z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej proszę o informację
 - czy stolarka okienna wchodzi w zakres wykonania zamówienia
 - proszę o udostępnienie rysunków zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w celu wykonania wyceny
 - proszę o podanie kolorystyki stolarki drzwiowej zewnętrznej czy to są drzwi pełne czy przeszklone
 - proszę o podanie kolorystyki dla drzwi wewnętrznych EI30 czy mają być pełne czy przeszklone
2. W dołączonych dokumentacji brakuje rysunków daszku systemowego zewnętrznego oraz podkonstrukcji pod syrenę
 - proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat daszku oraz podkonstrukcji w celu wykonania wyceny
3. Wg zakresu zamówienia jest do wykonana brama segmentowa podnoszona elektrycznie
 - proszę o sprecyzowanie informacji w jakim kolorze ma być ta brama, czy ma być pełna czy wypełniona szybą akrylową, czy ocieplana
4. Wg zakresu zamówienia są do położenia tynki zewnętrzne silikatowe
 - proszę o podanie koloru oraz grubości tynku
5. Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ze względu na brak takiego dokumentu
6. Czy bramy garażowe mają być przeszklone , i w jakim kolorze ?

Odpowiedź:

Stolarka okienna została już wykonana więc nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zamawiający nie dysponuje zestawienie stolarki. Stolarkę należy wykonać zgodnie z opisem i oznaczeniami w projekcie drzwi wewnętrzne w części nowoprojektowanej zostały zamontowane. Drzwi wewnętrzne w części przebudowywanej płycinowe wzmocnione /z przeznaczeniem do obiektów publicznych/, drzwi w kolorze białym, ościeżnice stalowe malowane fabrycznie w kolorze grafitowym.

Drzwi zewnętrzne w kolorze jasnoszarym z przeszkleniem w górnej części skrzydła (ok. 40%)
 $U_{dmax}=1,2 \text{ WxK/m}^2$,

Drzwi wewnętrzne EI30 pełne w kolorze białym

Należy przyjąć daszek o szerokości 2,0 m i wysięgu 1,2m o konstrukcji stalowej powlekanej pokryty szkłem akrylowym jak na załączonym zdjęciu..



Do wyceny podkonstrukcję pod syreny należy przyjąć konstrukcję stalową kratową malowaną w kolorze grafitowym z profili rurowych kwadratowych o wys. 2,5m, gdzie masa całość waży wynosi 150 kg. Zamawiający nie dysponuje szczegółowym projektem, gdyż jeszcze nie wiadomo jaki model urządzenia zostanie zamontowany

Bramy garażowe segmentowe izolowane termicznie w kolorze czerwonym, z jednym panelem przeszklonym panel akrylowy, jedna brama z drzwiami wejściowymi $U_{dmax}=1,5 \text{ WxK/m}^2$.

Tynki sylikatowe o fakturze 1,5m w kolorze szarym (II grupa kolorystyczna)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została umieszczona

Pozostałe postanowienia SIWZ bez zmian

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak