

Raszków, dnia 22.10.2018r.

L. dz. ZP.271.16.2018

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

dotyczy: **Termomodernizacja nowej części i remont elewacji starej części Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym**  
Nr sprawy: ZP.271.16.2018. Ogłoszenie nr 635032-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

22 października 2018 roku od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pismo z pytaniem do SIWZ. Działając na podstawie art. 38 ust. 1A i ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami)

Cytuję treść pytania i udzielam na nie odpowiedzi.

### **Pytanie 2**

*Jednym z zadań związanych z przetargiem jest Fumigacja więźby dachowej. Wg Firm, które wykonują takie rzeczy te prace można wykonać dopiero wiosną (marzec, kwiecień). Termin wykonania przedmiotu zamówienia jest na 31.12.2018 r. W związku z tym faktem te prace związane z fumigacją nie będą wykonane w terminie i tu jest pytanie:*

*Czy termin wykonania przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie lub czy zmniejszy się zakres wykonania przedmiotu zamówienia?*

### **Odpowiedź**

*Zamawiający dopuszcza zmianę technologii z fumigacji na żelowanie.*

*Z uwagi na powyższe Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu. Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę terminu wykonania zamówienia z uwagi na warunki atmosferyczne, które np. będą uniemożliwiały prowadzenie robót zgodnie z technologią, aby zapewnić poprawną jakość i trwałość wykonywanych prac.*

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Raszków  
*mgr Jacek Bartczak*