

Raszków, dnia 19.10.2018 r.

L. dz. ZP.271.16.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dotyczy: **Termomodernizacja nowej części i remont elewacji starej części Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym.**

Nr sprawy ZP.271.16.2018. Ogłoszenie nr 635032-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

19 października 2018 roku od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pismo z pytaniami do SIWZ. Działając na podstawie art. 38 ust. 1A i ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

Cytuję treść pytań i udzielam na nie odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy jest możliwość zastosowania innej metody niż fumigacja więźby dachowej? Fumigacja jest starą metodą polegającą na szczelnym zabezpieczeniu górnej części budynku i wpuszczeniu dużego stężenia bardzo trującego gazu. Po tej metodzie należy zastosować okres kwarantanny i zmierzyć stężenie gazu w powietrzu. Zastępczą metodę proponuje użycie żelu XILIX – preparat do leczenia drewna, która jest metodą łatwiejszą i szybszą oraz tak samo skuteczną. Czy zlecający dopuszcza tą metodę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii z fumigacji na żelowanie pod warunkiem, że stosowana technologia nie będzie gorsza od przyjętej w projekcie.

Burmistrz Gminy i Miasta

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków

Jacek Bartczak

mgr Jacek Bartczak