

ZP 341/6/2/2009

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach”

W dniu 22 maja 2009 roku od jednego z wykonawców, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia wpłynęła do siedziby zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnienia na zadane pytanie. Zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1058) cytujemy pytanie i wyjaśnienie, co następuje:

**Pytanie:**

**I. Dokumentacja techniczna i przedmiary**

1. Brak rzutu parteru i zestawienia stolarki
2. Brak rysunku szczegółowego dźwigarów kratowych uniemożliwia sprawdzenie ilości drewna.
3. W przypadku realizacji robót w stanie surowym zamkniętym – brak w przedmiarze robót drzwi zewnętrznych.
4. Przedmiar robót:
  - brak pozycji dotyczącej rusztowań do robót murowanych i elewacyjnych dociepleniowych
  - brak deskowania sali sportowej
  - brak poz. dotyczącej podsypki piaskowej grub. 30 cm
5. Prosimy o określenie grupy kolorystycznej tynku zewnętrznego, ponieważ będzie to miało wpływ na cenę.
6. W związku z brakiem aktualnego wykazu stolarki okiennej i dokonanymi wyliczeniami na podstawie elewacji, naszym zdaniem powinno być 36 szt. okien 1,81\*1,81 + okna pom. 19 (wg rzutu I p.). Ponadto prosimy o określenie rodzaju szklenia przedmiotowych okien.

**II SIWZ**

Załączony do SIWZ projekt umowy w § 1 mówi, że „przedmiot zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w projekcie budowlano – wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SIWZ”

Natomiast na stronie internetowej Zamawiającego brak STWiORB oraz opisów technicznych do projektów poszczególnych branż. (Wynika to z art.31 ust.1 pzp. ) Z tego też powodu SIWZ powinna zawierać pełną dokumentację wraz ze STWiORB również na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie dokumentacji technicznej oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach.

Ponadto pkt. X SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty – pkt. 6 mówi o załączeniu do oferty atesty higienicznego PZH wystawionego na oferowaną trawę syntetyczną, kartę techniczną wyrobu itd.. Prosimy o informację, czy nie ma pomyłki, ponieważ takie roboty w przedmiotowym przetargu nie występują.

## Odpowiedź:

- ad. 1, 2 Projekt do wglądu w UGiM Raszków raz na stronie BIP w internecie.
- ad. 3. Należy przyjąć drzwi zewnętrzne wymiar 2,01 x 2,01 m /dwuskrzydłowe symetryczne/ o konstrukcji aluminiowej z szybą jednokomorową, bezpieczną  $U_o = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , wyposażenie w dwa zamki atestowane i samozamykacz.
- ad. 4/1 przyjąć rusztowanie rusztowanie:  
- roboty murowe – 935,9 m<sup>2</sup>,  
- roboty elewacyjne – 852, 4 m<sup>2</sup>,
- ad. 4/2 na dachu sali sportowej należy nie ujmować deskowania połączi
- ad. 4/3 przyjąć posypkę piaskową grubość 30 cm w ilości 149, 7 m<sup>2</sup>
- ad. 5 tynki zewnętrzne przyjąć zgodnie z rysunkami – kolorystyka elewacji
- ad. 6 przyjąć do wyceny okna o wymiarze:  
- 1, 81 x 1, 81 – szt. 36/ w tym 10 szt. uchylnych z mechanizmem umożliwiającym uchylenie z poziomu 0,00/ okna PCV  $U=1,1 \text{ W/ m}^2\text{K}$ , z szybą bezpieczną antywłamaniową, P – 4 od środka  
- 0, 91 x 0, 91 – szt. 3 okna PCV  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , z szybą bezpieczną,  
- 1, 81 x 1, 51 – szt. 1 okna PCV  $U = 1,1 \text{ W/ m}^2\text{K}$ , z szybą bezpieczną,
- ad. 7, 8 został zamieszczony na stronie internetowej STWiORB
- ad. 9 w SIWZX pkt. 6 – nie dotyczy

Burmistrz  
Gminy i Miasta Raszków  
-/ Jacek Bartczak