

Raszków, dnia 26 maja 2009 roku

ZP 341/5/2/2009

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachu Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”

W dniu 25 maja 2009 roku od jednego z wykonawców, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia wpłynęła do siedziby zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnienia na zadane pytanie. Zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1058). cytujemy pytanie i wyjaśnienie, co następuje:

Pytanie:

1. W zestawieniu materiałów w poz. 16 jest materiał „koszt składowania gruzu” m3 – 1,336, proszę o wyjaśnienie której poz. przedmiaru to dotyczy.
2. Poz. 3 i poz. 12 dotyczy wymiany krutek wentylacyjnych. W kosztorysie brak wyceny sprzętu do wykonania tych robót. (koszt podnośnika koszykowego, lub rusztowania, proszę o wyjaśnienie).
3. Odprowadzenie wody z dachu przez wpusty dachowe. Proszę o wyjaśnienie czy mają być żeliwne (jak opisano w poz. 27 przedmiaru) Czy wbudować wpusty z polietylenu (jak opisano w poz. 35 zestawienia materiałów)

Odpowiedź:

- ad. 1. Koszt składowania gruzu dotyczy poz. 6 odbicia tynków zewnętrznych na kominach
- ad. 2. W poz. 3 i poz. 12 należy przyjąć zatrudnienie sprzętu /czas i rodzaj sprzętu/ zgodnie z obraną technologią przez wykonawcę,
- ad. 3. Wpusty dachowe należy przyjąć z polietylenu

**Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ JacekBartczak**