

Raszków, dnia 2 lipca 2012 roku

ZP 271.8.02.2012

## **Informacja dla Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie**”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, Zamawiający Gmina i Miasto Raszków na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi:

### **Pytanie**

Prosimy o uszczegółowienie zakresu wykonania przyłącza wodociągowego ze względu na rozbieżności między dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz stanem faktycznym. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać, odcinek od pkt 1 do sali gimnastycznej w ilości 174,5 mb (PE 90x8,2 SDR11), podłączyć 1 hydrant istniejący do sieci oraz wykonać dodatkowy hydrant.

Przedmiar robót obejmuje wykonanie podłączenia 60,0 mb sieci, wykonanie 2 hydrantów, ułożenie masy asfaltowej itp., wykonanie studni wodomierzowej (której nie ma w dokumentacji, wraz z osprzętem innym aniżeli w dokumentacji).

Stan faktyczny stwierdzony na budowie podczas przeprowadzonej wizji lokalnej pokazuje, iż odcinek od pkt 1 do sali gimnastycznej został już wykonany poza zestawem wodomierzowym (2 x zasawa DN80, wodomierz MWN/JS50/2,5, filtr siatkowy DN80, zawór antyskażeniowy BA DN80), wykonano również hydrant oraz podłączono już istniejący.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie jakie elementy przyłącza wodociągowego należy wykonać?

### **Odpowiedź:**

Zakres robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

**BURMISTRZ**  
**Gminy i Miasta Raszków**  
**/-/ Jacek Bartczak**