

Raszków, dnia 22 marca 2017 roku

ZP 271.4.2017

## **Informacja dla Wykonawców**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13”

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2015 poz.2164 z późn. zm.) udzielam następującej odpowiedzi:

### **Pytanie:**

1. Jaki drenaż przewidziano PCV fi 110 (kosztorys i SIWS) czy 160 (jak na przekrojach)?
2. Czy studnie chłonne są przykryte (kosztorys nie podaje przykrycia - studnia otwarta), a na rysunku jest płyta i właz ciężki D400 fi 60cm?
3. Czy nie wyceniać pozycji 16-20 (zjazdu) ale co z płytą ażurową i obustronnymi krawężnikami jak przekrój B-B. Można pominąć samą nawierzchnię z kostki czerwonej oraz zewnętrzny krawężnik z ławą, ale reszta jej pozycji winna być wykonana.

### **Odpowiedź:**

**Ad1/ Drenaż fi 110**

**Ad2/ Jak na rysunku właz ciężki**

**Ad3/ Płyty ażurowe tak nawierzchnia z kostki czerwonej nie**

**Pozostałe postanowienia SIWZ bez zmian**

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Raszków  
/-/ Jacek Bartczak