

Raszków, dnia 27 lutego 2009 roku

ZP 341/1/ 3/2009

.....  
.....  
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa boiska (Blisko boisko) szkoła Podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie"

W dniu 26 lutego 2009 roku od jednego z wykonawców, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia wpłynęła do siedziby zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnienia na zadane pytanie. Zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1058). cytujemy pytanie i wyjaśnienie, co następuje:

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z z opisu PT zapisu:

„Zastosowana trawa syntetyczna musi posiadać:

-pełną ważną aprobatę techniczną lub rekomendację ITB”

i zastąpieniem tego zapisu sformułowaniem;

„Zastosowana trawa syntetyczna musi posiadać:

-certyfikat lub deklaracje zgodności z normą PN-EN 15330-01 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport”

Oraz o dopuszczenie do zastosowania wszystkich nawierzchni typu sztuczna trawa posiadających powyższe dokumenty, atest PZH, autoryzację producenta oraz spełniających minimalne parametry określone w dokumentacji przetargowej przez zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Odstępuje się od wymogu dołączenia do oferty aprobaty ITB dot. trawy syntetyczne. Zobowiązuje się oferentów do załączenia do oferty następujących dokumentów dotyczących trawy syntetycznej:

- Atestu higienicznego PZH
  - Kartę techniczną wyrobu
  - Oświadczenia producenta trawy na zgodność wyrobu z normą PN-EN 15330-1
- Autoryzację producenta trawy na zadanie inwestycyjne objęte przetargiem

Burmistrz  
Gminy i Miasta Raszków  
/-/ Jacek Bartczak