

ZP 341/1/ 4/2009

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa boiska (Blisko boisko) szkoła Podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie"

W dniu 3 marca 2009 roku od jednego z wykonawców, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia wpłynęła do siedziby zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnienia na zadane pytanie. Zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1058). cytujemy pytanie i wyjaśnienie, co następuje:

**Pytanie:**

1. Pozycje P1 i P2 przedmiaru robót są jednakowe. Czy należy wyceniać dwie te pozycje?
2. Zwracamy się o wyjaśnienie ilości nawierzchni z kostki brukowej. W przedmiarze robót poz P21 występuje 238,05 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej. Na rys. Nr 1 PT występuje większa ilość chodników. Czy Zamawiający może potwierdzić ilość wykonania nawierzchni z kostki brukowej?
3. Na rys. Nr 1 PT występują ławki i kosz na odpady. Pozycje te nie występują w przedmiarze robót. Czy Wykonawca ma dokonać wyceny ławek i koszy?
4. Na rys. 1 PT występują schody terenowe. Pozycja ta nie występuje w przedmiarze robót. Czy Wykonawca ma wycenić schody?
5. Na rys. 1 PT występują 2 furtki wejścia na wyгородzony teren za boiskiem. Pozycja ta nie występuje w przedmiarze robót. Czy Wykonawca ma wycenić 2 dodatkowe furtki?.

**Odpowiedź:**

**Zakres robót do przetargu został ograniczony do budowy boiska wraz z ogrodzeniem i opaską obwodową szer. 1,00m**

1. **Do wyceny przyjąć wyłącznie poz. P1 poz. P2 dotyczy pozostałej pow. zagospodarowania nie stanowiącej zakresu zamówienia**
2. **Przyjąć jak w przedmiarze -238,05m<sup>2</sup>  
Przyjęta ilość kostki brukowej dotyczy wykonania obwodowej opaski o szer. 1,00m (192,00 m<sup>2</sup> = 46,05m<sup>2</sup> place wejściowe)**
3. **Nie dotyczy**
4. **Nie dotyczy**
5. **Nie dotyczy**

Burmistrz  
Gminy i Miasta Raszków  
/-/ Jacek Bartczak

