

Raszków, dnia 26 lutego 2009 roku

ZP 341/1/1/2009

.....
.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa boiska (Blisko boisko) szkoła Podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie"

W dniu 24, 25 i 26 lutego 2009 roku od wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia wpłynęły do siedziby zamawiającego prośby o udzielenie wyjaśnienia na zadane pytania. Zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1058). cytujemy pytania i wyjaśnienia, co następuje:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wypełnienie trawy powszechnie stosowanym na całym świecie granulatem typu SBR, posiadającym identyczne cechy użytkowe a będącym wielokrotnie tańszym od wymaganego granulatu z czystego EPDM

Odpowiedź:

Dopuszcza się możliwość wypełnienia trawy warstwą dynamiczną z granulatu gumowego SBR zamiast granulatu EPDM.

Pytanie:

Zwraca się o wyjaśnienie rozbieżności treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w STS pkt. 3 oraz opisie do Projektu budowlano-wykonawczego pkt 7.4 Wnosimy o wykreślenie konieczności przedłożenia aktualnej Aprobaty Technicznej lub Rekomendacji Technicznej na trawę syntetyczną, gdyż w aktualnym stanie prawnym te dokumenty nie są obowiązujące.

Odpowiedź:

Odstępuje się od wymogu dołączenia do oferty aprobaty ITB dot. trawy syntetycznej. Zobowiązuje się oferentów do załączenia do oferty następujących dokumentów dotyczących trawy syntetycznej:

- Atestu higienicznego PZH
 - Kartę techniczną wyrobu
 - Oświadczenia producenta trawy na zgodność wyrobu z normą PN-EN 15330-1
- Autoryzację producenta trawy na zadanie inwestycyjne objęte przetargiem.

Pytanie:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do ofert Aprobaty Technicznej lub rekomendacji ITB jako dokumentu nie wymaganego polskim prawem.

Odpowiedź:

Odstępuje się od wymogu dołączenia do oferty aprobaty ITB dot. Trawy syntetycznej.

Zobowiązuje się oferentów do załączenia do oferty następujących dokumentów dotyczących trawy syntetycznej

- Atestu higienicznego PZH
 - Kartę techniczną wyrobu
 - Oświadczenie producenta trawy na zgodność wyrobu z normą PN-EN 15330-1
- Autoryzację producenta trawy na zadanie inwestycyjne objęte przetargiem.

Pytanie:

1. Czy inwestor przewiduje wypełnienie trawy syntetycznej granulatem z EPDM z recyklingu?

2. Proszę o podanie kolorystyki granulatu EPDM

Odpowiedź:

1. Inwestor dopuszcza możliwość wypełnienia trawy warstwą dynamiczną z granulatu SBR gumowego zamiast granulatu EPDM.
2. Kolorystyka granulatu SBR- występuje w kolorze czarnym.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak