

ZP 341/1/5/2009

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa boiska (Blisko boisko) szkoła Podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie"

W dniu 5 marca 2009 roku od jednego z wykonawców, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia wpłynęła do siedziby zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnienia na zadane pytanie. Zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1058). cytujemy pytanie i wyjaśnienie, co następuje:

Pytanie:

1. W związku z wymogiem przedstawienia w ofercie referencji, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi w swojej ofercie referencje na :
-wykonanie boiska w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012
- wykonanie dwóch boisk o nawierzchni syntetycznej- z wyłączeniem sztucznej trawy(innej niż sztuczna trawa)
2. Jąką miąższość warstwy odsączającej należy przyjąć do wyceny?
3. Czy dopuszczalne jest zastosowanie piasku zamiast kruszywa o frakcji 8-16 mm?
4. Ile warstw konstrukcyjnych zawiera podbudowa boiska?
5. Jąką miąższość dla warstwy wyrównującej należy przyjąć przy wycenie?
6. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczy jeśli stalowe elementy ogrodzenia będą ocynkowane ogniowo (zapis w pkt.4.3 SST3) i nie muszą być lakierowane warstwą proszku poliestrowego>

Odpowiedź:

1. **Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ:**
- odpowiadających swoim rodzajem i wartością
- w przetargu jest wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy i wymaga się wykonania z sztucznej trawy.
2. **Warstwę odsączającą przyjąć z piasku o grubości 10 cm**
3. **Podtrzymuje się zastosowanie na warstwę klinującą podbudowy boiska – kruszywo łamane 4-31,5mm**
4. **Warstwa podbudowy przyjąć w kolejności od spodu:**
10 cm – warstwa odsączająca- piasek przepuszczalny dla wody
15 cm – warstwa konstrukcyjna 31,5-63 mm

6 cm - warstwa klinująca 4 -31,5mm

4 cm – warstwa wyrównująca 1-4 mm

Dodatkową warstwą piasku zasypkowego wykazaną w przedmiarze uwzględnić przy wycenie w kosztorysie ofertowym (na wyk. wyrównania koryta boiska)

5. Przyjąć warstwę wyrównującą gr. 4 cm

6. Tak jak zapis w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pkt4.3 -elementy ogrodzenia cynkowane metodą ogniową.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak