



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
telefon 81 470 83 60

AE:PL-82857-64012-JUWTG-29
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

HK.9022.3.12.2025.EK

Lublin, dnia 12.09.2025 r.

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Garbów, gmina Garbów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badania jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Garbów, gmina Garbów z dnia 11.09.2025 r., zaopatrującego miejscowość Garbów na terenie Gminy Garbów, wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Garbów, gmina Garbów
jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Garbów, gmina Garbów będą przekazywane na bieżąco.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie


Aneta Grabek