



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLINIE

Lublin, dnia

2024-03-07

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23  
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse\_lublin

Egz. Nr 1

HK.9022.6.44.2024.MS

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Wólka Sp. z o. o.  
Jakubowice Murowane 8  
20-258 Jakubowice Murowane**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), na podstawie sprawozdań z badań Nr DL.9051.1.346.2024, Nr DL.9051.1.348.2024, Nr DL.9051.1.350.2024 z dnia 23.02.2024, Nr DL.9051.1.345.2024, Nr DL.9051.1.347.2024, Nr DL.9051.1.349.2024 z dnia 26.02.2024 r., sporządzonych przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lublinie, wody pobranej w dniu 20.02.2024 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Turka, gmina Wólka w punktach kontrolnych: WZZ Turka-hydrofornia/woda do sieci, Zespół Szkół w m. Turka 294/pierwszy kran od wejścia w toalecie na parterze (część dla chłopców), firma Centro-Chem Sp. z o.o. Sp. k. w m. Turka 141 B/pierwszy kran od wejścia w toalecie na parterze,

**stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 w części A tabela 1, w części C tabela 1, tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane
3. aa