

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu

„ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE”

przeglądy serwisowe pieców na biomasę rozpoczną się 20.10.2016 r.

Zgodnie ze standardami firmy Sanito Sp. Z o.o. oraz zasadami należytego wykonania umowy informujemy, iż normatywny czas wykonania jednego przeglądu instalacji kotłowej wynosi 2,5 do 3 godzin. W tym czasie sprawdzane są dokładnie parametry instalacji kotłowej m. in. stan połączeń hydraulicznych , drożność wentylacji nawiewnej i wywiewnej , stan izolacji termicznej kotła, regulacja zamocowania drzwiczek , czyszczenie płomieniówek kotła , czyszczenie komory spalania oraz deflektora, czyszczenie rusztu oraz popielnika, czyszczenie palnika, sprawdzenie poziomu wody w instalacji grzewczej , sprawdzenie stanu technicznego połączeń elektrycznych głównych elementów zespołu sprawdzenie poziomu wody w instalacji grzewczej , sprawdzenie stanu zakleszczenia pompy zasilającej instalację CO i CWU ,sprawdzenie stanu filtrów, przeprowadzenie próbnego rozruchu kotła wraz ze sprawdzeniem poprawności działania układów regulacji składu paliwa.

**Dodatkowo zwracamy się z prośbą o przygotowanie poniższych dokumentów przed rozpoczęciem przeglądów:**

- 1).Protokół okresowej kontroli/czyszczenia przewodów dymowych.
- 2). Opinia kominiarska w zakresie poprawności wykonania i drożności przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej.
- 3). Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu poprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażen oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatur.

O dokładnym terminie przeprowadzenia przeglądu serwisowego w państwa miejscu zamieszkania zostaną państwo poinformowani telefonicznie.