

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji

z dnia 14 marca 2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.261.2023.DM z dnia 14.03.2024 r. **udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin na usługi wodne** obejmujące wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni w Seceminie (RLM<2000) istniejącym wylotem o średnicy 200 mm zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 1930 obręb 0013 Secemin, gmina Secemin, powiat włoszczowski do rowu melioracyjnego R-C w ilości:

Q max. s. = 0,0025 m³/s

Q śr. d. = 220,0 m³/d

Q dop. rok = 94 900,0 m³/rok

dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych do rowu R-C nie przekroczą następujących wartości:

BZT₅ – 25,0 mg O₂/l

ChZT_{Cr} – 125,0 mg O₂/l

zawiesiny ogólne – 35,0 mg/l

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, w godzinach od 8⁰⁰ – 15⁰⁰ **w terminie 14 dni** od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

DYREKTOR

Marta Matusiak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia