

Znak sprawy: GN.6630.67.2025

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, zakończonej w dniu 2025-09-24

Wnioskodawca: ST Projekt Jacek Staniek
29-100 Włoszczowa
K. 53

Inwestor: Gmina Secemin
29-145 Secemin
Struga 2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący narady: Beata Głady - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

- 1. Sieć wodociągowa
- 2. przyłącze wodociągowe

Lokalizacja obiektu:

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
052	13	1954	SECEMIN	Secemin
052	13	517/2	SECEMIN	Secemin
052	13	1953	SECEMIN	Secemin
052	13	1950	SECEMIN	Secemin
052	13	1949/2	SECEMIN	Secemin

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Wójt Gminy Secemin	Maryla Kowalska 2025-09-23 13:59:25	W związku z przebudową sieci wodociągowej oraz przepięk istniejących przyłączy wodociągowych w miejscach ich kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągów i kanalizacyjnych prace wykonano zgodnie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Czestochowie	Jakub Fila - TAURON Dystrybucja S.A. 2025-09-17 16:00:48	Opiniuję pozytywnie z uwagami: 214 Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Czestochowie o nadzór branżowy. 215

			<p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn, - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploataującą sieć.</p> <p>Odległość powyższe dotyczy także również uycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny od skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>216</p> <p>Należy zachować minimalne odległości projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linii nn - 1m, - linii SN - 2m, - linii WN - 5m. <p>218</p> <p>Uzgadnia się z uwagami, że prace ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącą po 0,5m poza jezdnię / wjazd / chodnik / obiekt liniowy. 2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: <ol style="list-style-type: none"> a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 3. W przypadku wystąpienia powłoki kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służby energetycznych. 5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służby energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Czestochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
--	--	--	---

3	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Kielce		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
4	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny z upoważnienia PKP Energetyka S.A.	Zbigniew Przywała 2025-09-17 15:16:18	brak uwag
5	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	Sylwester Gac - Polska Spółka Gazownictwa 2025-09-22 13:47:09	brak uwag
7	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
8	międzyokręski Zarząd Dróg Wojewódzkich		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
9	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	Norbert Górszyszczyński - ZDP Włoszczowa 2025-09-23 07:37:12	brak uwag
10	CONECT Marcin Barszcz	Piotr Kotulski 2025-09-17 14:11:04	brak uwag
11	Urząd Marszałkowski Województwa śląskiego Biuro Społeczeństwa Informacyjnego	Artur Wielgus 2025-09-17 12:14:59	brak uwag
12	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Skarżyska" Łukasz Piwowarczyk	Agnieszka Zawada 2025-09-22 08:29:25	brak uwag

13	Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
14	ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
15	ALFASZYBKI NET Sp. z o.o.		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
16	NEXERA Sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher - NEXERA Sp. z o.o. 2025-09-23 13:51:46	brak uwag
17	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
18	PKP TELKOL sp. z o.o.		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
19	PKP S.A.		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.

PRZEWODNICZY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy do celów projektowych, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu.

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. STAROSTY

Bożena Głady
Przewodniczący narady koordynacyjnej

2025-09-24

Data i podpis organu
lub osoba upoważniona przez organ