



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOSZCZOWIE**

NHS.9020.3.14.1.2023

URZĄD GMINY SECEMIN
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. dn. 02. 02. 2023

L. dz. PP. 916. 2023

Ilość zał. Podpis

Ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa

Tel: (41) 3942-741

E-mail: sekretariat.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl

srodowisko.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl

Włoszczowa, dnia 31.01.2023r.

P. Kucharski
Wójt Gminy Radków
29 – 135 Radków 99

Wójt Gminy Secemin
ul. Struga 2
29 – 145 Secemin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) na podstawie sprawozdania z badań wody Nr 19/PBHŚ/N/2023 z dnia 26.01.2023r. w zakresie parametrów zawartych w zał. 2 cz. A oraz obecności enterokoków i azotanów w wodzie określonych w zał. 2 cz. B pobranej z **wodociągu Radków - Świerków 29-135 Radków**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W badanej próbce wody stężenie azotanów wynosiło 43 mg/l NO₃. Spożywanie wody, w której stężenie azotanów osiąga górne wartości dopuszczalnej dawki parametrycznej - 50 mg/l NO₃, może stanowić zagrożenie dla zdrowia niemowląt sztucznie karmionych.

Zgodnie z zaleceniami WHO oraz mając na uwadze zdrowie odbiorców wody, szczególnie grupy wyżej wymienionej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zaleca w wodociągu Radków -Świerków utrzymywanie stężenia azotanów w wodzie do spożycia w ilości < 40mg/l NO₃.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włoszczowie
Ewa Frąszczak

Otrzymują do wiadomości:

1. Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy Radków 99, 29-135 Radków
2. A/a