

Secemin, dn. 12.04.2022 r.

Szanowni Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 – wariant I pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie**”

W dniu 11.04.2022 r. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, tzw. ePUAP, do Zamawiającego dotarły pytania z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej treść pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy nowobudowana oczyszczalnia ścieków i przepompownie ścieków mają być wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji istniejącego w Gminie Secemin?

Odpowiedź 1:

Tak, nowobudowana oczyszczalnia i przepompownie ścieków mają być wpięte do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS w Gminie Secemin oraz kompatybilne z nim. Gmina Secemin obecnie posiada system monitoringu i wizualizacji GPRS o nazwie Hydronet .

Z up. Wójta
Klaryta Kucharek
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Kucharek
Justyna Lochowska-Kucharek