

RG.271.7.2023.EW

Secemin 17.04.2023 r.

Szanowni WYKONAWCY:

Dotyczy postępowania: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin**”

W dniu 12 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem platformy e-Zamówienia wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin**”. Zamawiający przygotował odpowiedź na zadane pytania, a mianowicie :

Pytanie 1:

W przedmiarze OSP Bichniów wykazany jest jeden wymiar bram garażowych do wymiany. W rzeczywistości bramy posiadają różne wysokości. Wobec tego czy Zamawiający wymaga ujednoczenia tych dwóch wysokości podczas montażu(zastosowanie nadproża) czy też wysokości zostają bez zmian.

Odp.: Należy dopasować wymiary bram do istniejących otworów zgodnie z audytem energetycznym.

Pytanie 2:

Czy na przedmiotowych 5 inwestycjach bramy garażowe mają posiadać napęd ręczny czy elektryczny oraz czy mają być wyposażone w komunikację czyli furtkę.

Odp.: Bramy mają posiadać napęd ręczny i elektryczny, przynajmniej jedna brama do garażu musi posiadać furtkę komunikacyjną.

Pytanie3:

Jakiego koloru jest stolarka okienna przeznaczona do wymiany na budynku OSP Brzozowa a także czy rzeczywiście wymiana obejmuje 4szt okien skoro podczas wizji lokalnej stwierdzono 3 szt starych okien(reszta stolarki wygląda na nową kolorową i tak nie spełniającą współczynnika $UW < 0,9$).

Odp.: Kolorystykę należy dopasować do istniejącej nie wymienianej stolarki okiennej. Ilość okien do wymiany zgodnie z audytem energetycznym 3szt (1,5x1,5) 1szt (0,6x0,6).

Pytanie4:

Jakiego koloru jest stolarka na inwestycji Kuczków i Czaryż

Odp.: Koloru białego.