

Secemin, 26.03.2020 r.

## **Drodzy Wykonawcy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

### **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach**

W dniu 26.03.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęło pytanie od jednego z Wykonawców dotyczące realizacji zamówienia.

#### **Pytanie:**

*Dzień dobry,*

- 1. Brak rysunków - Proszę o dołączenie rysunków przekroju przez nawierzchnię boiska i nawierzchnię chodników ponieważ jest sprzeczność pomiędzy opisem a przedmiarem.*
- 2. Proszę o podanie parametrów betonu na podbudowę pod nawierzchnię. Podana jest tylko klasa betonu - proszę o uzupełnienie.*
- 3. Jaka pojemność koszy na śmieci? - proszę o wyjaśnienie.*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że:**

##### **Ad. 1**

Przedmiotowe rysunki zawiera dołączony załącznik nr 9a do SIWZ - Projekt wykonawczy. Przekrój przez nawierzchnię boiska i nawierzchnię chodników przedstawia rys. A-2.

##### **Ad. 2**

Parametry betonu na podbudowę pod nawierzchnię to BETON C20/25 W8 XC3.

##### **Ad. 3**

Pojemność koszy na śmieci wynosi 100 l.

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Plekarski