

Drodzy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach

W dniu 13.03.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęło pytanie od jednego z Wykonawców dotyczące realizacji zamówienia.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

1. Proszę o potwierdzenie, że linie boisk mają być malowane w następujących kolorach: Piłka ręczna – linie zielone, siatkówka x2 – linie seledynowe, koszykówka x 2 linie pomarańczowe, tenis – linie niebieskie?
2. Proszę o dopuszczenie na piłkochwył siatki polipropylenowej bezwęzłowej o oczku 8x8 cm i gr sznurka 5 m w kolorze zielonym.
3. Proszę o potwierdzenie, że ma być dostarczona i zamontowana 1 sztuka bramy o szer. 1,80 m (2x0,90m) oraz 1 furtka o wym. 1x2m.
4. Proszę o wyjaśnienie, czy trybuna 1 rzędowa ma być łącznie na 65 miejsc czy 68 miejsc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1. Kolory linii są przykładowe, proszę o wykonanie kolorystyki zapewniającej wyraźny kontrast i widoczność poszczególnych pól gry.
2. Nie dopuszcza się wykonania piłkochwyłtu z siatki polipropylenowej o parametrach określonych w pytaniu. Piłkochwyłt proszę wykonać zgodnie z projektem o oczkach 6x6 cm, gr. sznurka 5mm.
3. Brama 180x200, furtka 100x200 oraz konieczne jest wykonanie dodatkowej furki w istniejącym ogrodzeniu furtka szerokości 100 wysokość dostosowana do istniejącego ogrodzenia
4. Trybuna 1 rzędowa to trybuna z siedziskami dla 65 osób.