

## GMINA SECEMIN

ul. Struga 2, 29-145 Secemin  
Tel. 34 355 60 17 Fax 34 390 68 60  
NIP:6561919620 REGON:151398994

RG.271.10.2019.EW

### Pytania do przetargu

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa odcinka wodociągu PVC 110 - połączenie wodociągów w miejscowości Secemin i Zwłeczka - 1697 mb - roboty budowlane**, w dniu 6 maja 2019 r. drogą elektroniczną wpłynęły dwa pytania do Zamawiającego o następującej treści:

*Dzień dobry,*

*W związku z przetargiem pn: "Budowa odcinka wodociągu PVC 110 - połączenie wodociągów w miejscowości Secemin i Zwłeczka - 1697 mb" zwracam się z pytaniami:*

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie do wykonania sieci wodociągowej (całościowo lub częściowo) metody przewiertów sterowanych rurami PE-HD lub PE-RC, SDR11 lub SDR17 o średnicy fi110 ?*
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur osłonowych z PE o odpowiednich średnicach zamiast rur stalowych?*

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie przy wykonaniu sieci wodociągowej metody przewiertów sterowanych rurami PE-HD lub PE-RC, SDR11 lub SDR17 o średnicy fi110.

#### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur osłonowych z PE o odpowiednich średnicach zamiast rur stalowych.

Powyższe zmiany są dopuszczalne, ponieważ nie wpłyną na pogorszenie parametrów wodociągu.

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz PiękarSKI