




# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WŁOSZCZOWIE

Ul. Jana Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa

Tel: (41) 394-27-41, (41) 394-34-95, Fax: (41) 394-34-96

E-mail: psse.wloszczowa@pis.gov.pl, WWW: http://psse-wloszczowa.com.pl

Znak: SEIa-4262/4/5/2020/RSz



Włoszczowa, dnia 01.07.2020r.

**Wójt Gminy Radków**  
**29 – 135 Radków 99**

**Wójt Gminy Secemin**  
**ul. Struga 2**  
**29 – 145 Secemin**

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) na podstawie sprawozdań z badań wody nr: LHS.9051.2.764.2020, LHS.9051.2.800.2020 i LHS.9051.2.801.2020 z dnia 24.06.2020r. w zakresie parametrów zawartych zał. 2 cz. B, pobranej z **wodociągu Radków - Świerków**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Zawartość azotanów w badanej próbce (punkt poboru - Radków SUW) wyniosła  $49 \pm 5$  mg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 50 mg/l.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
we Włoszczowie  
*Ewa Fraszczak*

## **Otrzymują do wiadomości:**

1. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wiejska 55,  
29 – 100 Włoszczowa
2. A/a



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WŁOSZCZOWIE

Ul. Jana Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa  
Tel: (41) 394-27-41, (41) 394-34-95, Fax: (41) 394-34-96  
E-mail: psse.wloszczowa@pis.gov.pl, WWW: http://psse-wloszczowa.com.pl

Znak: SEIa-4262/10/3/2020/RSz

URZĄD GMINY SECEMIN  
KANCELARIA  
Włoszczowa, dnia 01.07.2020r. JA

Wpł. dn. 03. 07. 2020

L. dz. 4614.2020

Ilość zał. .... Podpis. ....

~~Wójt Gminy Moskorzew  
29 – 130 Moskorzew~~

Wójt Gminy Secemin  
ul. Struga 2  
29 – 145 Secemin

~~Wójt Gminy Radków  
29 – 135 Radków 99~~

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) na podstawie sprawozdania z badania wody nr LHS.9051.2.798.2020 z dnia 24.06.2020r. w zakresie parametrów zawartych w zał. 2 cz. B, pobranej z **wodociągu Dąbrówka gm. Moskorzew**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
we Włoszczowie

*Ewa Frąszczak*

## Otrzymują do wiadomości:

1. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wiejska 55,  
29 – 100 Włoszczowa
2. A/a