13-2817/27
RIIIa
13-2817/29
RIIIa
13-452/5
RIIIa
RIVa
RIVa
RIVa
RIVa
13-452/4
13-452/1
dr
13-473/4
13-473/5
13-473/3
13-1946/1
13-472/1
Bi
dr
Konieczpolska
Konieczpolska
Szkoła podstawowa
PAS BRZEŻNY
ZAKAZ RUCHU POJAZDÓW
Kort nr1
Kort nr2
Przedszkole
Istn. linia napowietrzna telefoniczna oraz kablowa na terenie boiska będzie zdemontowana przez Inwestora przed przystąpieniem do realizacji boiska
Proj. YKY 4x6mm²
Proj. płaskownik Fe/Zn 30x4
3x YKY 3x4 + Fe/Zn 30x4
Proj. rozdz. zasilająco-sterująca RBO oświetlenia boiska i kortów
Zasilanie rozdzielnicy RBO - z istn. rozdz. Przedszkola (wg odrębnego opracowania)
Istn. oprawy oświetlenia terenu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3
3xA 2xA 3xA 3xA 2xA 3xA
L1 L2 L3
B
DVK50
OZNACZENIA :
KABLE :
Proj. YKY 4x6mm² - zasilanie opraw boiska
Proj. YKY 3x4mm² - zasilanie opraw kortów
Proj. płaskownik Fe/Zn 30x4
Proj. rura osłonowa DVK50
OPRAWY :

Ozn	Szt	Montaż	Lokaliz.	Oprawa
A	16	Maszt ośw. 12m	Boisko główne	Modułowy naświetlacz LED moc 480W, strumień światła 69022 lm, skuteczność świetlna 143,8lm/W, 4000K,
B	8	Słup ośw. 8m	Korty	Naświetlacz zewnętrzny LED 315W, strumień oprawy 42825 lm, skuteczność oprawy 136 lm/W, 4000 K,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W SECEMINIE, BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ, DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, OŚWIETLENIE TERENU I NAWODNIENIE BOISKA NA DZ. NR 452/5

ADRES INWESTYCJI: UL. KONIECPOLSKA 29-145 SECEMIN

INWESTOR: GMINA SECEMIN, UL. STRUGA 2, 29-145 SECEMIN

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	INSTAL. ELEKTRYCZNE	
RYSUNEK:	PLAN ZEWNĘTRZNYCH INSTAL.ELEKTR. (NA PLANIE ZAGOSPOD.)			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA: 02-2021
PROJEKTANT:	inż.TADEUSZ KONIECZNY	339/KL/74		SKALA: 1:500
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PAWEŁ MORUSIEWICZ	SWK/0067/POOE/10		E1
OPRACOWAŁ:				NR RYS.

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWLANA
ul. Partyzantów 8
26-562 Klwów
tel. +48 606 393 370