


ROZDZIELNICA RBO



Nr obwodu	Ochrona przeciw-napięcia	Wyłącznik całego oświetlenia	Oświetlenie boiska od ul. Koniecpolskiej	Oświetlenie boiska od strony zachodniej	Ster. ośw. zegar astr. + przeł. "R" "A"	Zasilanie i sterowanie oświeł. kortów	Gniazda wtyczkowe w RBO
			1	2		3	4
						Kort nr 1	Kort nr 2
Moc zainstal. [kW]			3,84	3,84		1,26	1,26
FcZC			L1-L3	L1-L3		L2	L3

Ochrona od porażeń:

Samoczynne wyłączenie zasilania
UKŁAD TN-S

Po = 19,0 kW
Io = 30,5 A

TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W SECEMINIE, BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ, DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, OŚWIETLENIE TERENU I NAWODNIENIE BOISKA NA DZ. NR 452/5			
ADRES INWESTYCJI:	UL. KONIECPOLSKA 29-145 SECEMIN			
INWESTOR:	GMINA SECEMIN			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	INSTAL. ELEKTRYCZNE	
RYSUJEK:	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO		NR UPRAWNIEN	DATA: 02-2021
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN		SKALA:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PAMEŁ MOROSIEWICZ	SKM/0067/P/006/10		
OPRACOWAŁ:			NR RYS.	E2