



Nr referencyjny: RG.271.1.1.2025

Secemin, dn. 21.02.2025 r.

### **Wykonawcy – ubiegający się o udzielenie zamówienia**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin”*

**Dotyczy Części 1 zamówienia:** Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Międzylesie

#### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:**

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Secemin przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

#### **Pytanie 1:**

Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga, aby oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złożeń obrotowych prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania oczyszczalni w technologii obrotowych złożeń biologicznych. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii.

#### **Pytanie 2:**

Z uwagi na obecnie działającą seryjnie produkowaną, działającą oczyszczalnię ścieków, która ma być poddana rozbudowie o kolejny moduł, zwracam się do zamawiającego z pytaniem, czy zamawiający dopuści oczyszczalnię, które są niesprawdzone w warunkach polskich lub prototypowe dla wielkości analogicznych, które nie funkcjonują min. 3 lata na terenie kraju w analogicznej wielkości?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza prototypów oraz urządzeń niesprawdzonych działających krócej niż 3 lata na terenie kraju.

#### **Pytanie 3:**

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnię ścieków, które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji, pozwoli to obniżyć koszty materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancje na dostarczony zbiornik?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści zastosowania zbiorników betonowych.



**Nr referencyjny: RG.271.1.1.2025**

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający będzie wymagał od oferenta dokumentów technicznych potwierdzających zgodność z wymaganiami Prawa Budowlanego o dopuszczeniu do obrotu prefabrykatów instalacji sanitarnych jako całość, potwierdzonych Polską lub Europejską Aprobata Techniczną lub inna norma równoważną dla zbiorczych oczyszczalni ścieków powyżej 50 RLM ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego legalność wprowadzenia na rynek urządzenia jako całości np. aprobata techniczna lub europejska ocena techniczna.

Otrzymują:

1. Strona internetowa, na której prowadzone jest postępowanie zakupowe
2. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania.
3. a/a