



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

434/4.4
Włoszczowa, dn.06.10.2022r.

WA.3.8.434.3.2022.DL

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny we Włoszczowie
WPŁYNEŁO DNIA:

07 -10- 2022

L.dz. 54 B. Golec
Liczba zał. 5 Podpis

Bogdan Golec

BIO-PROJEKT

Biuro Projektowo – Usługowe s.c.

Ul. Katowicka 55/2.5

45-061 Opole

pełnomocnik

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2

29-145 Secemin

W odpowiedzi na Pana prośbę z dnia 05.08.2022r. (data wpłynięcia 10.08.2022r.) w sprawie wydania warunków technicznych na przejście poprzeczne przez rów melioracyjny nr ewid. dz. 199, obr. Wałkonowy Dolne wodociągiem z rur PE 110 mmm RC – Nadzór Wodny we Włoszczowie informuje, że:

- na działce 199, obręb Wałkonowy Dolne, gm. Secemin, pow. włoszczowski projektowane przejście koliduje z korytem rzeki Seca w km 6+507 jej biegu (rzeka nie ma wyznaczonej linii brzegowej - brak wydzielenia odrębnej działki),
 - rzeka Seca stanowi śródlądowe wody powierzchniowe, dla których prawa właścicielskie sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW w Warszawie,
 - zgodnie z art. 389 pkt. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021r., poz. 2233 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym należy złożyć do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
 - według art. 261 ust. 1 Ustawy Prawo Wodne, Inwestor zobowiązany jest do zawarcia z Dyrektorem RZGW w Warszawie umowy użyczenia/użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi (wnioski do pobrania ze strony RZGW Warszawa w zakładce - Załatw sprawę w RZGW - Zarządzanie Majątkiem Skarbu Państwa - Wnioski).
- Przedmiotowa umowa stwarza prawo do dysponowania gruntem na czas wykonywania robót związanych z realizacją przedsięwzięcia w obrębie gruntów pokrytych wodami rzeki Seca.

Jednocześnie należy uwzględnić poniższe uwagi:

- przekroczenie pod dnem rzeki należy wykonać w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego,
- rzędna góry rury osłonowej powinna być usytuowana minimum 1,5 m poniżej dna rzeki,
- miejsce przejścia pod dnem rzeki należy oznakować słupkami betonowymi obustronnie, 0,5 m od górnej krawędzi skarpy rzeki,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
e-mail: nw-wloszczowa@wodypolskie.gov.pl
Tel (41) 394 2601

www.wody.gov.pl

- po wykonaniu planowanych robót należy przywrócić teren do stanu pierwotnego,
- o rozpoczęciu robót należy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powiadomić Nadzór Wodny we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29 - 100 Włoszczowa,
- po zakończeniu robót przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych prac do wyżej wymienionego Nadzoru Wodnego,
- zobowiązuje się Inwestora do ponoszenia odpowiedzialności względem osób trzecich, tj. w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód w trakcie wykonywania robót Inwestor zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji planowanych zamierzeń,
- w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych w rzece Seca oraz ich negatywnego wpływu na przedmiotowe prace w miejscu ich realizacji, PGW WP Nadzór Wodny we Włoszczowie nie ponosi odpowiedzialności,
- wykonanie planowanych robót nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

W/w pismo należy traktować jako wyrażenie braku sprzeciwu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zgodę dla planowanych zamierzeń w obrębie rzeki Seca, których realizacja następować może w sposób przewidziany prawem jednak dopiero po uzyskaniu stosownych pozwoleń, uzgodnień, zawarciu umów itp.

KIEROWNIK
Sabina Błaszczyk
Sabina Błaszczyk

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. G. Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. a/a (DL)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
e-mail: nw-wloszczowa@wodypolskie.gov.pl
Tel (41) 394 2601

www.wody.gov.pl