

Znak sprawy: GN.6630.1.2024

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, zako czonej w dniu 2024-09-23

Wnioskodawca: ST Projekt Jacek Staniek  
29-100 Włoszczowa  
K ty 53

Inwestor: Gmina Secemin  
29-145 SECEMIN  
Struga 2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomoc rodków komunikacji elektronicznej  
Przewodnicz cy narady: Paweł Siekanka - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo ciami

Opis przedmiotu narady:

1 sie elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu:

Nr gminy	Nr obr bu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obr bu
052	10	165	SECEMIN	Marchocice

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
1	Wójt Gminy Secemin		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektroniczn . Nie wyra ono stanowiska.
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Cz stochowie	Jakub Fila - TAURON Dystrybucja S.A.  2024-09-16 09:31:12	Opiniuj pozytywnie z uwagami: 212 Uzgadnia si z uwag , e dla koliduj cych urz dze ( lub podlegaj cych wymianie) nale y wyst pi o wydanie warunków technicznych usuni cia kolizji sieci elektroenergetycznej do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Cz stochowie.  214 Uzgadnia si z uwag , e prace w pobli u urz dze podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nale y wykona r cznie, zgodnie z obowi zuj cymi normami. Wskazane jest ze wzgl du na bezpiecze stwo osób i mienia, by przed przyst pieniem do prac wyst pi do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Cz stochowie o nadzór bran owy.  215 Przed przyst pieniem do prac w odległo ci mniejszej ni : - 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,

			<p>- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, nale y uzgodni bezpieczne metody pracy ze Spółk eksploatauj c sie . Odległo ci powy sze dotycz ce równie u ycia d wignic, licz c odległo ci od najdalej wysuni tej cz ci maszyny od skrajnego przewodu. Prace ziemne nale y prowadzi w ten sposób, aby nie naruszy ustojów linii j.w., inaczej b d musiały by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>216 Nale y zachowa minimalne odległo ci projektowanych sieci podziemnych od istniej cych fundamentów słupów linii energetycznych: - linii nn - 1m, - linii SN - 2m, - linii WN - 5m.</p> <p>218 Uzgadnia si z uwag , e prace ziemne w pobli u urz dze podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nale y wykona r cznie, zgodnie z obowiązuj cymi normami. 1. Kable elektroenergetyczne b d ce w kolizji poprzecznej z planowan inwestycj nale y zabezpieczy dzielon rur osłonow przepustu wychodz cego po 0,5m poza jezdni / wjazd / chodnik / o obiektu liniowego. 2. Nale y stosowa nast puj ce rednice rur ochronnych: a) dla kabli 1kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 3. W przypadku wyst powania kabli elektroenergetycznych zabrania si prowadzenia robót ziemnych sprz tem mechanicznym w odległo ci mniejszej ni 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mo na odkopa tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania si odkrywania czynnych kabli energetycznych. 4. Nale y uzyska zgod na wymagane odpłatne wył czenia odpowiednich urz dze energetycznych oraz ustali nadzór słu b energetycznych. 5. Wszelkie prace na istniej cych urz dzeniach energetycznych b d cych własno ci TAURON Dystrybucja S.A. nale y wykonywa z zachowaniem szczególnych rodków ostro no ci pod nadzorem słu b energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Cz stochowie, a nast pnie zgłosi celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6. Prace przy urz dzeniach energetycznych powinny by wykonywane przez pracowników posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. 7. W przypadku wyst pienia niewystarczaj cej gł boko ci poło enia istniej cych kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowi zuj cych przepisów i norm – oraz innych utrudnie technicznych (np. mufy) nale y przewidzie mo liwo przeło enia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nale y wyst pi z wnioskiem o okre lenie nowych warunków technicznych usuni cia kolizji sieci elektroenergetycznej.</p>
--	--	--	--

3	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Kielce	Dariusz Dziwielski  2024-09-20 10:53:58	Poza obszarem działania PGE Dystrybucja S.A.
5	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny z upoważnienia PKP Energetyka S.A.	Zbigniew Przywała  2024-09-13 12:31:59	brak uwag
6	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
7	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	Sylwester Gac - Polska Spółka Gazownictwa  2024-09-16 10:50:04	brak uwag
8	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
9	Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
10	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	Norbert Górsz - ZDP Włoszczowa  2024-09-13 13:26:37	brak uwag
11	CONECT Marcin Barszcz		Podmiot powiadomiony o naradzie drog elektronicznej. Nie wyraża stanowiska.
12	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego Biuro Społecznościowego Informacyjnego	Przemysław Marzec  2024-09-13 09:06:19	brak uwag

13	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Skrętka" Łukasz Piwowarczyk	Agnieszka Zawada  2024-09-18 08:17:26	brak uwag
14	Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze		Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną. Nie wyraża stanowiska.
15	ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie		Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną. Nie wyraża stanowiska.
16	ALFASZYBKINET Sp. z o.o.		Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną. Nie wyraża stanowiska.
17	NEXERA Sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher - NEXERA Sp. z o.o.  2024-09-23 08:31:35	brak uwag
18	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej		Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną. Nie wyraża stanowiska.
19	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną. Nie wyraża stanowiska.
20	PKP TELKOL sp. z o.o.		Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną. Nie wyraża stanowiska.
21	PKP S.A.		Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną. Nie wyraża stanowiska.

PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy do celów projektowych, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu.

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

---

Z up. STAROSTY

Paweł Siekanka

Przewodniczący narady koordynacyjnej

**2024-09-23**

---

*Data i podpis organu  
lub osoba upoważniona przez organ*